

Liczba 539/09 0006

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW  
W PŁYŃEŁO

Inia: 29-09-2006

Przebieg: 361

29.09.2006

Urząd Miasta Mikołów  
ul. Rynek 16  
43-190 Mikołów

**Dotyczy: SIWZ „Zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmitowicach w Mikołowie – etap IV przebudowa wodociągu od hydroforni (Oś. Michalskie Doły od Hp 31) do ul. Ks. F. Górka”. Przedmiar robót.**

1. Lp. 9 dodatek do odwozu za każdy rozpoczęty 1 km – przyjęto krotność – 1, natomiast w pozycjach lp. 129,147,163 – dotyczących odwozu jw. przyjęto krotność – 9.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienia.

2. Lp. 35,36 w poz. 35 przyjęto hydranty pożarowe podziemne fi 80 Hawle nr kat 5072 (wg. opisu techn) – szt. 7 i w poz. 36 przyjęto hydranty fi 80 nadziemne Hawle – szt. 10.

Natomiast w zestawieniu materiałów (str. 11) i w opisie technicznym (str. 9 pkt. 4.4. wykazano tylko hydranty podziemne fi 80 Hawle nr kat. 5072.

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie i w przypadku zastosowania hydrantów nadziemnych prosimy o podanie nr katalogowego.

3. Poz. 28 – przeciąganie rurociągów w rurach ochronnych – 122,5 m  
Pytanie: Czy należy przyjąć rurę przewodową PE fi 200 PE 80, SDR 11 – 122,5 m?

4. Poz. 121 - przeciąganie rurociągów w rurach ochronnych – 21,0 m  
Pytanie: Czy należy przyjąć rurę przewodową PE fi 200 PE 80, SDR 11 – 21,0 m?