

informacja/centrala
fax
telefon kontaktowy
e-mail
www:jk

+48 (32) 32 48 500
+48 (32) 32 48 400
+48 (32) 32 48 406
um@mikolow.um.gov.pl
http://www.mikolow.um.gov.pl



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PL - 43-190 Mikolów
Rynek 16

SEO3 – 341/ PN-9/13/07

Mikolów, dn.02.04.2007 r.

Uczestnicy postępowania

Kod CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45340000-6 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Rozbudowa ulicy Głogowej i Lipowej w Mikolowie z odwodnieniem, oświetleniem i uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej

- etap III obejmujący projektowany odcinek G-H-K,
- etap IV obejmujący projektowany odcinek H-M.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z 29-01-2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) przekazuję zapytania wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

z up. **BURMISTRZA**

mgr inż. Andrzej Muszyński
Kierownik Biura Zamówień Publicznych

BGK-3/7040/356/07

Mikołów, 02 kwietnia 2007r.

Biuro Zamówień Publicznych
w miejscu

Dotyczy: zapytania ofertowego dla zadania „Rozbudowa ulicy Głogowej i Lipowej w Mikołowie z odwodnieniem, oświetleniem i uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej – etap III i IV”

Na zapytanie firmy z dnia 31.03.2007r. dot. przetargu jak wyżej udzielamy następujących odpowiedzi:

- poz.11 (etap III) i poz.11 (etap IV) przedmiaru robót dotyczy nawierzchni jezdni i należy przyjąć kostkę brukową betonową Behaton szarą gr. 8cm na całej powierzchni jezdni, odpowiednio w ilości 493,10m² i 463,5m², w której mieści się niewyszczególniony ilościowo ciek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej Holland czerwonej gr. 6cm - cena tej kostki jest porównywalna z ceną kostki szarej 8cm układanej na całej jezdni.

- poz.22 (etap III) i poz. 22 (etap IV) przedmiaru robót dotyczy nawierzchni chodników, placów, pasów najeżdżania i należy przyjąć kostkę brukową betonową kolorową nostalgit gr. 8cm na powierzchni, odpowiednio w ilości 262,5m² i 173,5m² - w przedmiarze robót nie zróżnicowano między sobą kolorów z uwagi na pomijalne różnice w cenie poszczególnych kolorów kostki.

- zakres robót do wykonania nie obejmuje nasadzenia 60szt lip i dlatego nie należy pozycji ujmować w przedmiarze.

Jednocześnie informujemy, że w kosztorysie ofertowym dla przedmiotowego zadania należy przyjąć krawężniki betonowe.

KIEROWNIK REFERATU

Danuta Podlewska-Staniszevska
mgr inż. Danuta Podlewska-Staniszevska

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
W PLYNEŁO
30-03-2007 8055/03/01
Podpis SEOS

dn. 31.03.2007 r.

Gmina Mikołów
Pan Zbigniew Gdaniec, Andrzej Muszyński
Rynek 16 Mikołów
Fax: 32/324-84-00

Dotyczy: zapytanie ofertowe dla przetargu „Rozbudowa ulicy Głogowej i Lipowej w Mikołowie z odwodnieniem, oświetleniem i uzupełnieniem kanalizacji sanitarnej”

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dotyczące w/w przetargu:

- w opisie technicznym projektu przewidziano następujące rodzaje nawierzchni: jezdnie - kostka szara behaton, ciek przykrawężnikowy - kostka prostokątna czerwona, chodniki i place - kostka nostalit grafit i żółty i pasy najeżdżania - kostka behaton czerwony; w przedmiarze robót nawierzchnie przewidziano jako kostka „8” cm - 957 m2 ile w tym kolorowej kostki należy przyjąć? Chodników w przedmiarze jest 436 m2 ile należy przyjąć nostalitu grafitowego a ile żółtego?
- w opisie technicznym projektu znajduje się zapis o nasadzeniach 60 szt lip, czy są one objęte jako zakres do wykonania ponieważ nie ma ich w przedmiarze robót?