

Mikołów, dn.

06.06.2007r.
ZNAK SPRAWY
ZGL/DzZ/14/2007

Nr kancelaryjny pisma: ZGL/...../2007

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:
„Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji oraz wykonanie instalacji odgromowej
w budynkach mieszkalnych na os. Mickiewicza 10 i 14 oraz przy ul. Wyzwolenia 5 w Mikołowie”

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie informuje, iż dn. 01.06.2007r. otrzymał zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela stosownych wyjaśnień.

Treść zapytania:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących problemów dotyczących wyceny robót:

1. Mickiewicza 10 - Posiadana przez nas najnowsza wersja programu kosztorysowego NORMA PRO dla konstrukcji dachowych z tarcicy nasyconej wg KNNR 2 tablica 0402 nie przewiduje rozbicia tych pozycji osobno robocizna i sprzęt oraz osobno materiał, lecz jest to norma scalona. W pozycji obmiar robót są dwie wartości: jedna dla RiS w metrach, druga dla materiałów w rn3 (jedna pozycja kosztorysowa za dwie wg starszej wersji programu).
Np. póź. 42 i 43 - w naszej wycenie będzie to jedna pozycja. Dotyczy to póź.: 42 i 42, 44 i 45, 46 i 47, 48 i 49, 50 i 51, 52 i 53 oraz 54 i 55
W związku z powyższym ilość pozycji w naszej wycenie robót nie będzie zgodna z ilością w załączonym do zapytania ofertowego przedmiarze robót. Prosimy o wyrażenie zgody na taką zmianę.
2. Mickiewicza 14 - sytuacja taka sama jak w przypadku Mickiewicza 10.
Dotyczy póź. 37 i 38, 39 i 40, 41 i 42, 43 i 45, 46 i 47 oraz 49 i 50.
Prosimy o wyrażanie zgody na taką zmianę.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wyceny wg KNNR2 tablica 0402, która obejmuje łącznie wszystkie składniki R+M+s pod warunkiem zachowania zgodności norm i jednostek obmiarowych.

.....
(podpis Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej)

Mikołów, dn.

06.06.2007r.
ZNAK SPRAWY
ZGL/DzZ/14/2007

Nr kancelaryjny pisma: ZGL/...../2007

**do wszystkich uczestników
postępowania**

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:
„Remont kapitalny dachu, wymiana konstrukcji oraz wykonanie instalacji odgromowej
w budynkach mieszkalnych na os. Mickiewicza 10 i 14 oraz przy ul. Wyzwolenia 5 w Mikołowie”

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie informuje, iż dn. 06.06.2007r. otrzymał zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela stosownych wyjaśnień.

Treść zapytania:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących problemów dotyczących wyceny robót :

Budynek, Mikołów ul. Mickiewicza 10 - poz. 23

Budynek, Mikołów ul. Mickiewicza 14 - poz. 18

Przemurowanie kominów ponad połacią dachu z cegły klinkierowej na zaprawie ATLAS - przyjęty w przedmiarze katalog KNR 4-01 03 10-02 przewiduje przemurzenie kominów przy użyciu zwykłej zaprawy. W związku z założeniem murowania na zaprawie ATLAS prosimy o podanie normy zużycia tej zaprawy na przemurzenie 1 m3 kominów.

Budynek, Mikołów ul. Wyzwolenia 5 - poz. 26

Przemurowanie kominów ponad połacią dachu z cegły klinkierowej na zaprawie TERCA – przyjęty w przedmiarze katalog KNR 4-01 0310-02 przewiduje przemurzenie kominów przy użyciu zwykłej zaprawy. W związku z założeniem murowania na zaprawie TERCA prosimy o podanie normy zużycia tej zaprawy na przemurzenie 1 m3 kominów.

Wyjaśnienie:

W obydwu przypadkach należy przyjąć normę zużycia na 1m3 muru = 280 kg.

.....
(podpis Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej)