

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500
fax +48 (32) 32 48 400
telefon kontaktowy +48 (32)
e-mail um@mikolow.um.gov.pl



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PL – 43-190 Mikolów
Rynek 16

Mikolów, dnia 27.08.2007r.

SE03/341/PN-35/154/07

Sekretariat
Burmistrza 32 48 505

Sekretariat
Zastępców
Burmistrza 32 48 508

Skarbnik Miasta 32 48 502

Biuro Rady
Miejskiej 32 48 511

Ewidencja 32 48 456
Ludności fax: 22 66 264

Dowody Osobiste 32 48 457

Urząd Stanu 22 62 013
Cywilnego 32 48 451

Utrzymanie
Infrastruktury 32 48 578
Komunalnej 32 48 579

Usługi Komunalne 32 48 571

Dodatki
Mieszkańceni 32 42 650

Inwestycje 32 48 575

Ochrona
Środowiska 32 48 476

Gospodarka
Nieruchomościami 32 48 566

Geodezja 32 48 563

Ref. Lokalowy 32 48 557

Ewidencja Dział.
Gospodarczej 32 48 454

Księgowość
Budżetowa 32 48 535

Podatki Lokalne 32 48 532

Zamówienia
Publiczne 32 48 405

Straż Miejska 32 48 555

Zarządzanie
Kryzysowe 32 48 551

Kultura i Sport 22 60 892
32 48 541

Uczestnicy postępowania:

45233252-0 Roboty w zakresie
nawierzchni ulic

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociągów, linii
komunikacyjnych
i elektroenergetycznych,
autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45232424-0 Wyloty kanałów ściekowych

Przebudowa ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w
Mikolowie – Etap I ul. Braterska

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z późn.
zmianami) zamawiający przekazuje:

1. treść zapytań jednego z wykonawców
2. udzielone wyjaśnienia

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 10.09.2007r,
do godz. 13:00, otwarcie ofert nastąpi 10.09.2007r o godz. 14:00.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Inż. Adam Putkowski

BIURO ZAMÓWIENÍ

2007 -08- 27

PUBLICZNYCH

URZĄD MIASTA
MIKOŁÓW
Referat Utrzymania
Infrastruktury Komunalnej

Mikołów, 27.08.2007r.

BGK - 3 / 7041 / 883 / 07

Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: zapytania firmy [redacted] w sprawie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w Mikołowie – etap I – ul. Braterska

W związku z zapytaniem dot. przetargu jak wyżej udzielamy następującej odpowiedzi:

Cz. drogowa

- ad 1 – zastosować kostkę typu „Behaton”,
- ad 2 - przyjąć podsypkę cementowo – piaskową gr. 3 cm,
- ad 3 – grunt z wykopów jest odpadem i należy go przewieźć na składowisko odpadów (patrz ustawa o odpadach). Każdy z oferentów kalkuluje odległość odwozu indywidualnie,
- ad 4 – poz. 30 przedmiaru – policzyć zakup oraz montaż nowych znaków.

Cz. kanalizacyjna

- ad 5 - rury PCV z rdzeniem litym,
- ad 6 – przyjąć do wyceny w poz. 23: trójnik PVC Ø 200 – 3 szt., trójnik PVC Ø 250 – 3 szt.;
w poz. 24: kolano Ø 200 – 3 szt., kolano Ø 250 – 3 szt.,
- ad 7 – poz. 31 - dotyczy tylko wykonania płyty dennej, poz. 34 zakup i montaż separatora,
- ad 8 - dodać do przedmiaru cenę montażu i koszt rury ochronnej Ø 400 – 6,0 m.

Cz. dotycząca rowu

- ad 9 – poz. 4 - grunt z wykopów jest odpadem i należy go przewieźć na składowisko odpadów (patrz ustawa o odpadach). Każdy z oferentów kalkuluje odległość odwozu indywidualnie.
- ad 10 – poz. 6 – zastosować płyty ażurowe o wym. 0,6x0,4 m,
- ad 11 – należy dodać do wyceny palisadę z pali Ø 10 cm w ilości 4,0 m.



KIEROWNIK REFERATU

[Handwritten signature]
IHOF nr. 035/04 Podolewska-Staniszeńska

Otrzymują:

1. adresat.
2. BGK 3 – a/a

19378/08/01

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
W PŁYNEŁO

dnia: 23-08-2007

Podpis: *NEO3*

Gmina Mikołów
Ul. Rynek 16
43 - 190 Mikołów
Fax /32/ 3248400

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w Mikołowie - Etap I ul. Braterska
Znak sprawy: PN-35/07*

Informujemy, iż pobraliśmy ze strony internetowej SIWZ dla ww. przetargu i zamierzamy wziąć w nim udział. Jednocześnie proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

Część drogowa:

1. Jaki należy zastosować rodzaj kostki? (np. Behaton, Holland, Nardo)
2. W przedmiarze na podsypkę cem. - piask. przeznaczone są 2 cm, natomiast w przekroju drogi założono 3 cm. Jaką należy przyjąć grubość podsypki cem.-piaskowej?
3. W punkcie 6 grunt odwożony jest na składowisko. Czy składowisko to znajduje się w promieniu 1 km? Jeżeli nie, to czy należy dodać pozycję za odwóz powyżej 1 km?
4. W pozycji nr 30 wymienione jest przymocowanie tablic znaków drogowych. Czy wiąże się to również z zakupem tych znaków?

Część kanalizacyjna:

5. Rury PVC winny być z rdzeniem litym czy spienionym?
6. W pozycji nr 23 i 24 przedmiaru wymienione są kształtki PVC o śr. 315 mm; natomiast w kanalizacji zastosowane są rury o śr. 250, 200 i 160 mm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności średnic.
7. Czy pozycja nr 31 dotyczy tylko wykonania płyty dennej pod separator, czy obejmuje również zakup separatora?
8. Na profilu kan. deszczowej pomiędzy studniami D16 - D17 znajduje się projektowana rura ochronna fi 400, L=6,0m. Czy należy dodać ją do przedmiaru?

Część dotycząca rowu:

9. W pozycji nr 4 grunt odwożony jest na składowisko, natomiast podstawa nakładu zakłada odwóz do 1 km. Czy składowisko to znajduje się w promieniu 1 km? Jeżeli nie, to czy należy dodać pozycję za odwóz powyżej 1 km?
10. W pozycji nr 6 przedmiaru, skarpy i dno kanału umocnione są płytami prefabrykowanymi - ażurami. Szerokość dna rowu wynosi 0,5 m natomiast dostępne wymiary płyt to 0,6x0,4 m i 0,4x0,4 m. Które z danych płyt należy zastosować?
11. Na rysunku wylotu kanalizacji z ul. Braterskiej do rowu płyty ażurowe zwieńczone są palisadą z pali Fi 10 cm. Czy należy dodać je do przedmiaru?