

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500  
fax +48 (32) 32 48 400  
telefon kontaktowy +48 (32) .....  
e-mail um@mikolow.um.gov.pl



**URZĄD MIASTA MIKOŁÓW**  
**PL – 43-190 Mikolów**  
**Rynek 16**

Mikolów, dnia 10.09.2007r.

SE03/341/PN-35/170/07

Sekretariat Burmistrza	32 48 505
Sekretariat Zastępców Burmistrza	32 48 508
Skarbnik Miasta	32 48 502
Biuro Rady Miejskiej	32 48 511
Ewidencja Inności	32 48 456 fax: 22 66 264
Dowody Osobiste	32 48 457
Urząd Stanu Cywilnego	22 62 013 32 48 451
Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	32 48 578 32 48 579
Usługi Komunalne	32 48 571
Dodatki Mieszaniowe	32 42 650
Inwestycje	32 48 575
Ochrona Środowiska	32 48 476
Gospodarka Nieruchomościami	32 48 566
odezja	32 48 563
Ref. Lokalowy	32 48 557
Ewidencja Dział. Gospodarczej	32 48 454
Księgowość Budżetowa	32 48 535
Podatki Lokalne	32 48 532
Zamówienia Publiczne	32 48 405
Straż Miejska	32 48 555
Zarządzanie Kryzysowe	32 48 551
Kultura i Sport	22 60 892 32 48 541

Uczestnicy postępowania:

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45232424-0 Wyloty kanałów ściekowych

Przebudowa ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w Mikolowie – Etap I ul. Braterska

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2006r Nr 164 poz. 1163 z późn. zmianami) zamawiający przekazuje:

1. treść zapytań jednego z wykonawców
2. udzielone wyjaśnienia

Ponieważ zmodyfikowano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamawiający przedłuża termin składania ofert do 14.09.2007r, do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi 14.09.2007r o godz. 14:00.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Andrzej Błachowski

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w  
Mikołowie – Etap I ul. Braterska  
Znak sprawy: PN-35/07*

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

Część drogową:

1. W odpowiedzi z dnia 27.08.2007r. podają państwo, że należy policzyć zakup oraz montaż nowych znaków. Proszę o podanie rodzaju i wielkości znaków oraz rodzaju folii.

Część kanalizacyjna:

1. W odpowiedzi z dnia 27.08.2007r. podają państwo, że należy dodać do przedmiaru cenę montażu i koszt rury ochronnej Ø400 – 6,0 m. Jaki rodzaj rury należy zastosować (stalowa, PVC, arrot)? Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze.
2. W pozycjach nr 38-41 wykazane są rury ochronne. Jaki rodzaj rur należy zastosować (stalowa, PVC, arrot)?

Część dotycząca rowu:

2. W odpowiedzi z dnia 27.08.2007r. podają państwo, że należy dodać do wyceny palisadę z pali Ø 10 cm w ilości 4,0m. Proszę o dodanie pozycji w przedmiarze.
3. W pozycji nr 6 przedmiaru wymienione jest wykonanie przepustu z elementów prefabrykowanych. Jakie rury należy zastosować (betonowe czy żelbetowe i jakiej kl.)?

Mikołów, 06.09.2007r.

URZĄD MIASTA  
MIKOŁÓW  
ul. Braterska 1

BIURO ZAMÓWIEŃ

2007-09-07

PUBLICZNYCH

BGK - 3 / 7041 / 927 / 07

**Biuro Zamówień Publicznych  
w miejscu**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania z dnia 06.09.07r. w sprawie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulic Na Wzgórzu i Braterskiej w Mikołowie – etap I – ul. Braterska

W związku z zapytaniem dot. przetargu jak wyżej udzielamy następującej odpowiedzi:

Cześć drogową

Ad 1 – rodzaj znaków : znaki ostrzegawcze – A 7 – 1 szt., znaki informacyjne D 4a - 2 szt. wielkość: średnie; folia 2 – giej generacji. Należy skorygować poz. 30 przedmiaru: jest 4 szt., winno być – 3 szt..

Cześć kanalizacyjna

Ad 1 – należy zastosować rurę ochronną PVC Ø 400 – 6,0 m. Dodać do przedmiaru pozycję nr 43: Montaż rur ochronnych PVC Ø 400 – 6,0 m,


Ad 2 – poz. 38 – 41 należy zastosować rury dwudzielne typu Arot,

Cz. dotycząca rowu

ad 2 – należy dodać do przedmiaru pozycję 6 a: Palisada z pali Ø 10 cm - 4,0 m.

ad 3 – poz. 6 przedmiaru brzmi: *Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi – 25,0 m<sup>2</sup>* – nie dotyczy przepustu.

poz. 7 przedmiaru – należy zastosować rury żelbetowe „Wipro”- klasa IV



*Opusztan*  
BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Otrzymują:

1. adresat.
2. BGK 3 – a/a