

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500
fax +48 (32) 32 48 400
telefon kontaktowy +48 (32)
e-mail um@mikolow.um.gov.pl



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PL - 43-190 Mikolow
Rynek 16

Mikolow, 4.02.2008 r.

SEO3/341/PN-1/ 26 /08

Sekretariat Burmistrza	32 48 505
Sekretariat Zastępców Burmistrza	32 48 508
Skarbnik Miasta	32 48 502
Biuro Rady Miejskiej	32 48 511
Ewidencja Ludności	32 48 456 fax:22 66 264
Dowody Osobiste	32 48 457
Urząd Stanu Cywilnego	22 62 013 32 48 451
Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	32 48 578 32 48 579
Usługi Komunalne	32 48 571
Dodatki Mieszaniowe	32 42 650
Inwestycje	32 48 575
Ochrona Środowiska	32 48 476
Gospodarka Nieruchomościami	32 48 566
Geodezja	32 48 563
Ref. Lokalowy	32 48 557
Ewidencja Dział. Gospodarczej	32 48 454
Księgowość Budżetowa	32 48 535
Podatki Lokalne	32 48 532
Zamówienia Publiczne	32 48 405
Straż Miejska	32 48 555
Zarządzanie Kryzysowe	32 48 551
Kultura i Sport	22 60 892 32 48 541

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45212225-9 Hale sportowe

45212222-8 Sale gimnastyczne

45313100-5 Instalowanie wind

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Budowa hali sportowej przy Szkole

Podstawowej Nr 3 w Mikolowie,

ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową

istniejącej sali gimnastycznej

oraz przystosowaniem budynku szkoły dla

osób niepełnosprawnych.

Działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223, poz. 1655) zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2008r.

Jednocześnie, ponieważ treść siwz uległa modyfikacji, termin składania ofert ulega przesunięciu na dzień 18.02.2008r., do godziny 13.00.

Termin otwarcia ofert 18.02.2008r., godz. 14.00.

Z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA
mgr inż. Adam Putkowski

zał: odpowiedzi na pytania z 29.01.2008r.

**Biuro Zamówień Publicznych
w miejscu**

Dotyczy: przetargu na realizację zadania: „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej oraz przystosowaniem budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych*”

W załączeniu przekazujemy odpowiedzi na pytania oferenta z dnia 29.01.2008r.

KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCJI
Urzędu Miasta Mikołów


Jerzy Adamik

Odpowiedzi na pytania – pismo 3022/01/08 z dnia 29.01.2008r.

Ad.1.

W pozycjach kosztorysowych należy wpisać nr specyfikacji

Ad.2.

Opłatę ekologiczną za wycinkę drzew ponosi Zamawiający, który również usunie drzewa na własny koszt.

Ad.3

Dopuszcza się zastosowanie np. płyt firmy Ecophon – Focus Super G pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych dla obiektów sportowych.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż wymienieni w SIWZ, jednak pod warunkiem zachowania równoważnych (nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej) wymagań użytkowych i parametrów technicznych;

Ad.4.

Można przyjąć podłogę systemową o parametrach równoważnych np. do podłogi Junkers DUOBAT 110+ , posiadającą certyfikat FIBA

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż wymienieni w SIWZ, jednak pod warunkiem zachowania równoważnych (nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej) wymagań użytkowych i parametrów technicznych;

Ad.5.

Należy wycenić obłożenie schodów płytami granitowymi piaskowanymi o gr. 2 cm w kolorze GRANIT (granit szary) np. Granit Strzegom.

Pozycje przedmiaru 393, 394, 395, 396 obejmują (przez analogię) nakłady na obłożenie schodów płytami granitowymi piaskowanymi o gr. 2 cm

W przedmiarze - część budowlana należy przyjąć przez analogię obłożenie schodów płytami granitowymi piaskowanymi o gr. 2 cm.

Poz.393 KNR 2-021121-5 *ANALOGIA :Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną przygotowanie podłoża - Okładziny z płyt granitowych* m2
ilość : 234 m2

Poz.394 KNR 2-021121-1 *ANALOGIA :Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - Okładziny z płyt granitowych o gr. 2 cm –* m2
ilość : 234 m2

Poz.395 KNR 2-021122-2 *ANALOGIA :Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną przygotowanie podłoża – cokolik o wys. 15 cm - cokoliki z płyt granitowych* m
ilość : 157 m

Poz.396 KNR 2-021122-8 *ANALOGIA :Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek – cokolik o wys. 15 cm - cokoliki z płyt granitowych o gr. 2 cm –* m
ilość : 157 m

Ad.6.

Po pozycji 524 (część budowlana) należy dodać pozycję 525:

Kalkulacja własna – dostawa i montaż gaśnic proszkowych ilość przedmiarowa 8 kpl. (gaśnica + uchwyt).

Ad.7.

Pozycja zawarta w przedmiarze obejmuje nakłady rzeczowe na ułożenie dwóch warstw papy. Podane podstawy wyceny nie są obligatoryjne – wykonawca może zastosować inną podstawę, jeśli uważa, że będzie bardziej odpowiadała zakresowi i technologii robót, do izolacji ław fundamentowych należy przyjąć 2 warstwy papy termozgrzewalnej (podkładową i nawierzchniową).

Ad.8.

Pozycje 419, 420, 421 obejmują komplet wyposażenia sanitariatów

Ad.9.

Dla poz. 416 wykonano przekrój szczegółowy 2-2 aranżacji rys. nr 7 gdzie podano parametry techniczne

Ad.10.

Należy ująć sadzenie nowych drzew

Ad.11.

Należy przyjąć folię o następujących parametrach : folia polietylenowa wytłaczana o grubości 0,6 mm, wys. stożka 8 mm i odporności na ściskanie 150 kN/m²

Ad.12.

Należy przyjąć wełnę mineralną o następujących parametrach: współczynnik przewodzenia ciepła λ_D - 0,041 [W/mK], obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym - 1,61 kN/m³, klasa reakcji na ogień - wg PN-EN 13501-1 - A1 - wyrób niepalny

Ad.13.

Dla poz. 489 wykonano przekrój szczegółowy 2-2 aranżacji rys. nr 7 gdzie podano parametry techniczne, dodatkowo zastosowano roletę wewnętrzną antywłamaniową aluminiową z blatem podawczym o grubości 38 cm i 28 cm blat dębowy

Ad.15.

Rozmieszczenie ścianek systemowych pokazane jest na rysunkach rzutów każdego piętra

Ad.16.

Pozycja 56 obejmuje wszystkie wymienione uchwyty oraz składane krzesło natryskowe

Ad.17.

Do uszczelnienia dylatacji oprócz stalowych listew dylatacyjnych zastosować pęczniejącą taśmę bentonitową np. AQUAFIN-CJ-3 *lub równoważne*

Bel

[Signature]
KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCYJ
Urzędu Miasta Mikotów
Jerzy Adamik