

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500  
fax +48 (32) 32 48 400  
telefon kontaktowy +48 (32) .....  
e-mail um@mikolow.um.gov.pl



**URZĄD MIASTA MIKOŁÓW**  
**PL – 43-190 Mikołów**  
**Rynek 16**

Mikołów, 21.02.2008 r.

SEO3/341/PN-1/35/08

Sekretariat  
Burmistrza 32 48 505

Sekretariat  
Zastępców  
Burmistrza 32 48 508

Skarbnik Miasta 32 48 502

Biuro Rady  
Miejskiej 32 48 511

Ewidencja  
Ludności 32 48 456  
fax: 22 66 264

Dowody Osobiste 32 48 457

Urząd Stanu  
Cywilnego 22 62 013  
32 48 451

Utrzymanie  
Infrastruktury  
Komunalnej 32 48 578  
32 48 579

Usługi Komunalne 32 48 571

Dodatki  
Mieszkaniowe 32 42 650

Inwestycje 32 48 575

Ochrona  
Środowiska 32 48 476

Gospodarka  
Nieruchomościami 32 48 566

Geodezja 32 48 563

Ref. Lokalowy 32 42 604

Ewidencja Dział.  
Gospodarczej 32 48 454

Księgowość  
Budżetowa 32 48 535

Podatki Lokalne 32 48 532

Zamówienia  
Publiczne 32 48 405

Straż Miejska 32 48 555

Zarządzanie  
Kryzysowe 32 48 551

Kultura i Sport 22 60 892  
32 48 541

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45212225-9 Hale sportowe

45212222-8 Sale gimnastyczne

45313100-5 Instalowanie wind

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3  
w Mikołowie, ul. Bandurskiego 1 wraz z przebudową  
istniejącej sali gimnastycznej oraz przystosowaniem  
budynku szkoły dla osób niepełnosprawnych.

Działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 poz. 1655)  
przekazuję odpowiedzi na zapytania wykonawcy „C” z 05.02.2008 r.

Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. Adam Putkowski

## **Odpowiedzi na pytania oznaczone literą C.**

### **Przedmiar robót przyłącza ciepłego**

Ad.C1.

W wycenie poszczególnych pozycji należy uwzględnić nakłady niezbędne do wykonania robót zgodnie z opisem w przedmiarze i dokumentacją;

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż wymienieni w SIWZ, jednak pod warunkiem zachowania równoważnych (nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej) wymagań użytkowych i parametrów technicznych;

### **III.**

Ad.C1. Do wyceny należy przyjąć umywalki o szerokości 55 cm. Wyposażenie sanitariatów należy przyjąć jako serię (umywalka, miska ustępowa, kompakt, itp.) np. CERSANIT President, Roca Victoria.

Należy wycenić baterie zgodnie z dokumentacją.

Ad.C2. należy wycenić w ofercie koszt dostawy i montażu licznika energii cieplnej

Ad.C3. Poz. 30 – należy wycenić demontaż i utylizację deszczółek

Ad.C4. Poz. 87-90 – pozycje odnoszą się do ogrodzenia tymczasowego na czas budowy, Wykonawca może uwzględnić innego rodzaju ogrodzenie.

Ad.C5. Poz. 229 – należy przyjąć blachę powlekaną o grubości 0,7 mm

Ad.C6. Poz. 247 – należy przyjąć folię o grubości 0.3 mm

Ad.C7. Poz. 269 i 288 – należy przyjąć blachę powlekaną o grubości 0,7 mm

Ad.C8. W przedmiarze należy ująć wycenę okien ze szkłem niskoemisyjnym

Ad.C9.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż wymienieni w SIWZ, jednak pod warunkiem zachowania równoważnych (nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej) wymagań użytkowych i parametrów technicznych;

Ad.C10.

Poz. 327-329 odnoszą się do posadzek pod wykładzinę

Ad.C11.

Poz. 361 - należy wycenić lakier chemoutwardzalny dopuszczony do stosowania w budownictwie

Ad.C12.

Poz. 405 - należy wycenić farbę antykorozyjną

Ad.C13.

Odp. Odpowiedzi udzielono na pytanie A3 ; wycenić zgodnie z projektem aranżacji

Ad.C14.Poz. 422, 423, 424 – należy zastosować akcesoria dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, można zabudować np. zestaw dla niepełnosprawnych CERSANIT, Hewi – seria 805


Ad.C15.

Odpowiedzi udzielono na pytanie A.2

Ad.C16.

Poz. 523,524 – zgodnie z projektem wykonawczym

KIEROWNIK  
REFERATU INWESTYCJI  
Urzędu Miejskiego w Mikołowie

  
Jerzy Adamik

## Odpowiedzi na pytania oznaczone literą C II:

Ad. 1

Zamawiający, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 4 prawa zamówień publicznych, jest zobowiązany do podania terminu wykonania zamówienia, a nie do określenia „sytuacji umożliwiających jego przesunięcie”.

Zasady zmian postanowień zawartej umowy reguluje art. 144 ustawy.

Ad. 2

Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis projektu umowy

Ad. 3

Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis projektu umowy

Ad. 4

Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis projektu umowy

Ad. 5

Zmienia się treść § 12 ust. 3 umowy:

Część zabezpieczenia gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i dokonaniu pozytywnego przeglądu obiektu.

Ad. 6

Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis projektu umowy

Ad. 7

Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis projektu umowy

Ad. 8

Zmienia się wysokość kary umownej za spóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi z 1,0% na 0,5% za każdy dzień spóźnienia.

Ad. 9

Wykreśla się z treści § 21 słowa „ustaleń z zamawiającym w tym głównie”.

Ad. 10

Zamawiający podtrzymuje istniejący zapis projektu umowy

Biuro Zamówień Publicznych  
KIEROWNIK  
  
mgr inż. Andrzej Muszyński