

Mikołów, dn. 07.03.2008 r.

Nr: ZGL/DzZ/...../2008

do wszystkich uczestników
postępowania

dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na:
„Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku Zakładu
Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2”

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie informuje, iż otrzymał zapytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela stosownych wyjaśnień.

Wyjaśnienie zapytania nr 1:

Oświadczenie w proponowanej formie będzie wystarczające. Oczywiście dokument taki oprócz kierownika działu musi zostać parafowany przez osobę podpisującą ofertę i uprawnioną do składania oświadczeń woli i wiedzy ze strony Wykonawcy.

Dokument podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wyjaśnienie zapytania nr 2:

Ad. 1

Zamawiający niezależnie od przedstawienia zaświadczeń kwalifikacyjnych „D” i „E” wymaga złożenia dokumentów potwierdzających uprawnienia do pracy pod napięciem. Ze względu na powyższe nie można potraktować dokumentów wskazanych w §9 ust.1 pkt. 7,8,9 siwz jako równoważne.

Ad. 2

Udokumentowanie stażu w zakresie wykonywania sieci komputerowych należy złożyć w formie oświadczenia wiedzy potwierdzonego przez wykonawcę.

ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ

www.zgl.mikolow.pl

43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2

e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl

TEL. (32) 324-26-00

NIP: 635-00-11-970

FAX (32) 324-26-12

REGON: 270547060

Dokument podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Załączniki:

- 1) Treść zapytania nr 1 z dnia 04.03.2008 r.
- 2) Treść zapytania nr 2 z dnia 04.03.2008 r.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a

Wykonał: M.K.