

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500
fax +48 (32) 32 48 400
telefon kontaktowy +48 (32)
e-mail um@mikolow.um.gov.pl



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PL – 43-190 Mikolów
Rynek 16

Mikolów, 14.04.2008 r.

SEO3/341/PN-11/M6/08

Sekretariat Burmistrza	32 48 505
Sekretariat Zastępców Burmistrza	32 48 508
Skarbnik Miasta	32 48 502
Biuro Rady Miejskiej	32 48 511
Ewidencja Ludności	32 48 456 fax:22 66 264
Dowody Osobiste	32 48 457
Urząd Stanu Cywilnego	22 62 013 32 48 451
Utrzymanie Infrastruktury Komunalnej	32 48 578 32 48 579
Usługi Komunalne	32 48 571
Dodatki Mieszkaniowe	32 42 650
Inwestycje	32 48 575
Ochrona Środowiska	32 48 476
Gospodarka Nieruchomościami	32 48 566
Geodezja	32 48 563
Ref. Lokalowy	32 42 604
Ewidencja Dział. Gospodarczej	32 48 454
Księgowość Budżetowa	32 48 535
Podatki Lokalne	32 48 532
Zamówienia Publiczne	32 48 405
Straż Miejska	32 48 555
Zarządzanie Kryzysowe	32 48 551
Kultura i Sport	22 60 892 32 48 541

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie
burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg


45000000-7 Roboty budowlane

Dotyczy: przetargu PN-11/08 „Przebudowa ul. Kawalca
w Mikolowie – etap I trasa „A” wraz z odwodnieniem”.

Działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004
r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 poz. 1655
z późn. zmianami) przekazuję zapytania wykonawcy dot.
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z odpowiedzią.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Adam Putkowski



Gmina Mikołów
43-190 Mikołów
ul. Rynek 16.

Dot. Przetargu na „Przebudowa ul.Kawalca w Mikołowie – etap I trasa „A” wraz z odwodnieniem”.

prosi o wyjaśnienie niejasności dot. przedmiaru robót na zadaniu :
„Przebudowa ul.Kawalca w Mikołowie –etap I trasa „A” wraz z odwodnieniem”.

1. W poz. 8 wywiezienie gruzu – brak krotności oraz pozycji –utyliczacja gruzu .
2. W elemencie 2 –Roboty montażowe brak pozycji dot.robót ziemnych pod studzienkę i przykanalik oraz obsypania i zasypania piaskiem studni i rur .
3. W poz. 25 dodatek za każdy dalszy transport ziemi – brak krotności transportu oraz pozycji utylizacja gruntu .
4. W poz 28 skropienie dwukrotne – brak krotności .
5. Gdzie należy ująć- dopisać dodatkowe koszty poniższych elementów z uwagi na wysoki koszt :
 - oznakowanie terenu na czas prowadzenia robót (duża ilość znaków) :
 - nadzory branżowe
 - inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem na Mapy Państwowych Zasobów geodezyjnych z danymi w postaci cyfrowej w układzie 65 ,w formacie DWG lub DXF
 - zabezpieczenic dojazdów dojeść do posesji (duża ilość posesji) .Są to dość wysokie koszty i powinny być ujęte jako osobna pozycja dopisana w przedmiarze .
Prosimy o wyjaśnienie .

BGK.3/7020/388 /08

Mikołów, dnia 14 kwietnia 2008 r.

**Biuro Zamówień Publicznych
w miejscu**

Dot: Przetargu na zadanie „Przebudowa ul. Kawalca w Mikołowie- etap I trasa „A”
wraz z odwodnieniem.

Odpowiadając na pytania złożone do przedmiaru robót na zadanie „Przebudowa
ul. Kawalca w Mikołowie etap I trasa „A” wraz z z odwodnieniem, wyjaśniamy:

- **Odpowiedź na pytanie nr 1 i 3**

Zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 39, poz.251 z 2007 r.) i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, odwóz nadmiaru ziemi i gruzu oraz ich utylizacja należy do wykonawcy. W związku z tym wycena wywozu ziemi i gruzu powinna zawierać również koszty utylizacji.

- **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Roboty ziemne pod studzienkę i przykanalik są ujęte w pozycji nr 24, natomiast obsypka i zasypanie w pozycji nr 10 (analogia).

- **Odpowiedź na pytanie nr 4**

W pozycji nr 28 zgodnie z zapisem w przedmiarze należy przyjąć dwukrotne skropienie asfaltem.

- **Odpowiedź na pytanie nr 5**

Oznakowanie terenu na czas prowadzenia robót, nadzory branżowe, inwentaryzację powykonawczą i zabezpieczenie dojazdów, dojeżdż do posesji należy uwzględnić w cenach jednostkowych poszczególnych pozycji.

KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Danuta  Periszevska