

Mikołów, dn. 04.07.2008 r.

Nr: ZGL/DzZ/...../2008

**do wszystkich uczestników
postępowania**

dotyczy: wyjaśnienia treści siwz oraz przedłużenia terminu składania ofert w postępowaniu na „Remont kapitalny zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego mieszczącego się przy Rynku 25 w Mikołowie”

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie informuje, iż otrzymał zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający udziela stosownych wyjaśnień. Treść zapytania znajduje się w załączniku.

Wyjaśnienie zapytania:

1. W pozycji nr 82 (Kotłownia gazowa) przedmiaru robót na instalacje wewnętrzne wod-kan, c.o., kotłownię gazową, należy wycenić montaż i dostawę kompletu materiałów zgodnie z dokumentacją techniczną - „Projekt budowlano-wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych”, pkt. 6 - Zestawienie materiałów, rozdział „Kotłownia gazowa”, pozycje zestawienia od nr 61 do nr 85 włącznie. Pozostałe pozycje kosztowe uwzględnić w kosztach ogólnych i zysku.
2. W związku z wycofaniem z rynku kotła gazowego VITODENS 300 firmy VISSMANN dopuszcza się zabudowanie kotła Vitodens 200 WB2B o mocy 15,4 - 40,7 kW z regulatorem pogodowym Vitotronic 200. Dopuszcza się stosowanie zamiennych/równoważnych urządzeń kotłowni gazowej posiadających parametry co najmniej równe wskazanym przez Zamawiającego.

ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ

43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2

TEL. (32) 324-26-00

FAX (32) 324-26-12

www.zgl.mikolow.pl

e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl

NIP: 635-00-11-970

REGON: 270547060

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 uPzp przedłuża termin składania ofert do **11.07.2008** r. godz. **9:00**. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 9:05.

Załączniki:

- 1) Treść zapytania z dnia 03.07.2008 r.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a

Wykonał: M.K.

ZAKŁAD GOSPODARSTWA LOKALOWEJ Mikołów, ul. Kolejowa 2	
dnia	2008-07-03
Nr	Podpis

Zakład Gospodarki Lokalowej
Ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów
Dział Zamówień Publicznych

Dot.: przetargu nieograniczonego na „Remont kapitalny zabytkowego budynku mieszkalno-usługowego mieszczącego się przy Rynku 25 w Mikołowie.” Nr sprawy ZGL/DzZ/07/2008

Zapytanie ofertowe

Prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości, związanych z dokumentacją projektową i przedmiarem robót:

1. w przedmiarze robót brak jest instalacji gazowej
2. Równocześnie uprzejmie informujemy, że zawarty w przedmiarze kocioł gazowy Viessmann Vitodens 300 o parametrach 11-44,6 kW od 2008 roku nie znajduje się w ofercie firmy Viessmann. Zastąpiono go kotłem o parametrach 35 kW lub Vito modul – dwa kotły pracujące w kaskadzie o mocy do 45 kW Wobec powyższej sytuacji sugerujemy zastąpienie kotła Viessmann na równoważny Saillant YU PLUS 466 GZ 50.

o następujących parametrach technicznych :

- * pełna kondensacja 40/30 °C 13,3 – 47,7 kW
- * bez kondensacji 80/60 °C 12,3 – 44,1 kW

Wyposażenie sterujące

- regulator pogodowy = eBus = Calor Macic 430

- Moduł mieszacza VR 61

- możliwość zastosowania sterowania zdalnego

Sprzęgło hydrauliczne WH 40 przepływ 3,5 m³

Zawór mieszający 3 drogowy z siłownikiem DN32

Wyposażenie wymagane:

Zawór bezpieczeństwa R ½ ”

Dodatkowo kocioł jest wyposażony w zawór trójdrogowy do zasilania zapotrzebowania ciepłej wody.

Z poważaniem