


DO:

Urząd Miasta Mikołów
ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. 032 3248500, fax 032 3248400



Dot.:

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. W celu dokładnego oszacowania kosztów inwestycji prosimy o udostępnienie przedmiarów na ww. zadanie.
2. Z związku z brakiem w SIWZ parametrów nawierzchni z trawy sztucznej prosimy o udzielenie odpowiedzi czy n/w parametry trawy sztucznej Zamawiający uzna za minimalne i spełniające wymogi. Nadmieniamy, że nawierzchnia spełnia wymogi PN i została przebadana przez laboratorium akredytowane przez FIFA oraz dopuszczona do obrotu na podstawie aktualnego atestu PZH.

wysokość włókien: min 40mm, max 50 mm

gęstość (ilość splotów/m²): min 10.000

gęstość (ilość włókien/m²): min 140.000

grubość włókien: min. 150 mikronów,

rodzaj włókna: 100% polietylen, 100% włókna monofilowe,

dtex: min 15.000,

ciężar min 3.100 gr/m²

linie segregacyjne: wklejane w nawierzchnię,

kolor nawierzchni: zielony i oliwkowy

wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM w kolorze zielonym

Nawierzchnie układane są na prefabrykowanej przepuszczalnej dla wody macie z

granulatu gumowego o gr. min 10 mm tzw. shock pad polepszającej właściwości

jakościowe i użytkowe oferowanej nawierzchni.

3. Z związku z brakiem w SIWZ parametrów nawierzchni poliuretanowej prosimy o udzielenie odpowiedzi czy n/w parametry Zamawiający uzna za minimalne i spełniające wymogi. Nadmieniamy, że nawierzchnia spełnia wymogi PN i posiada certyfikat IAAF oraz dopuszczona do obrotu na podstawie aktualnego atestu PZH.

Określenie parametru , jednostka	Wartość	wymagania
Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa)		$\geq 0,70$
Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%)		53 ± 5
Wytrzymałość na rozdzieranie , (N)		≥ 100
Ścieralność (mm)		$\leq 0,09$
Zmiana wymiarów w temp. 60 °C : (%)		$\leq 0,02$
Twardość według metody Shore'a . A , (Sh. A)		65 ± 5
Przyczepność do podkładu : (MPa)		
o betonowego		$\geq 0,6$
o asfaltobetonowego		$\geq 0,5$
o CONIPUT ET (z mieszaniny kruszywa kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU		$\geq 0,5$
Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :		
o w stanie suchym		$\geq 0,35$
o w stanie mokrym		$\geq 0,30$
Odporność na uderzenie : (mm ²)		
o powierzchnia odcisku kulki ,		550 ± 50
o stan powierzchni po badaniu		bez zmian
Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona :		
o przyrostem masy , (%)		$\leq 0,70$
o zmianą wyglądu zewnętrznego		bez zmian
Wygląd zewnętrzny nawierzchni		Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie , mieszanina granulatu EPDM i spoiwa PU
Mrozoodporność oceniona :		
o przyrostem masy , (%)		$\leq 0,80$
o zmianą wyglądu zewnętrznego		bez zmian
Odporność na starzenie w warunkach sztucznych , oceniona zmianą barwy po naświetleniu ,(nr skali szarej)		5 (bez zmian)

informacja/centrala +48 (32) 32 48 500
fax +48 (32) 32 48 400
telefon kontaktowy +48 (32)
e-mail um@mikolow.eu



URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
PL – 43-190 Mikołów
Rynek 16

Mikołów 22.08.2008 r.

Sekretariat 32 48 505
Burmistrza

Sekretariat 32 48 508
Zastępców
Burmistrza

Skarbnik Miasta 32 48 502

Biuro Rady 32 48 511
Miejskiej

Ewidencja 32 48 456
Ludności fax:22 66 264

Dowody Osobiste 32 48 457

Urząd Stanu 22 62 013
Cywilnego 32 48 451

Utrzymanie 32 48 578
Infrastruktury
Komunalnej 32 48 579

Usługi Komunalne 32 48 571

Dodatki 32 42 650
Mieszkaniowe

Inwestycje 32 48 575

Ochrona 32 48 476
Środowiska

Gospodarka 32 48 566
Nieruchomościami

Geodezja 32 48 563

Ref. Lokalowy 32 42 604

Ewidencja Dział. 32 48 454
Gospodarczej

Główny 32 48 535
Księgowy

Podatki Lokalne 32 48 532

Zamówienia 32 48 405
Publiczne

Straż Miejska 32 48 555

Zarządzanie 32 48 551
Kryzysowe

Kultura i Sport 22 60 892
32 48 541

Informacja 32 48 460
o Mieście
Rzecznik Prasowy

Wydział Rozwoju 32 48 463
Miasta

SEO3/341/PN-3819608

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45212221-1 Roboty budowlane
w zakresie budowy boisk sportowych
Budowa kompleksu sportowego przy
ul. Grażyńskiego w Mikołowie.

Działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655)
przekazuję treść zapytań wykonawcy wraz z wyjaśnieniami
zamawiającego.

Ponieważ odpowiedzi na zapytania nie zmodyfikowały specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, termin składania ofert nie ulega
zmianie.

Zał: zapytania wraz z odpowiedziami.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszewski

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawcy z dnia 22.08.2008 r.

ad.1

Ponieważ zamawiający w pkt 15. specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalił zasadę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie zamówienia to, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072), dokumentacja projektowa nie zawiera przedmiaru robót.

ad.2

Stosownie do § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605) zamawiający, w pkt 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 siwz przedstawił wykaz żądanych dokumentów, potwierdzających zgodność oferowanej nawierzchni syntetycznej z przytoczonymi normami jakościowymi:

zaświadczenie niezależnego podmiotu lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium, karta techniczna oferowanej nawierzchni syntetycznej, atest PZH, dokument autoryzacji producenta nawierzchni.

O ile wykonawca takie dokumenty przedłoży, zamawiający uzna, że potwierdził spełnianie tych warunków udziału w postępowaniu.

ad.3

Stosownie do § 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich można żądać zamawiający od wykonawców, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87, poz. 605) zamawiający w pkt 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 siwz przedstawił wykaz żądanych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanej sztucznej trawy z przytoczonymi normami jakościowymi:

zaświadczenie niezależnego podmiotu lub aprobatę techniczną ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium, certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) lub wyniki badań laboratoryjnych, karta techniczna oferowanej sztucznej trawy, atest PZH, dokument autoryzacji producenta trawy syntetycznej.

O ile wykonawca takie dokumenty przedłoży, zamawiający uzna, że potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Biuro Zamówień Publicznych
KEROWNIK

mgr inż. Andrzej Muczyński