

Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO.3-341/PN-23/ *MM* /09

Mikołów, 08.05.2009 r.

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45000000-7 Roboty budowlane

Przebudowa ul. Sądowej w Mikołowie na odcinku od parkingu
przy ul. Św. Wojciecha do ul. Wyszyńskiego wraz
z odwodnieniem i oświetleniem

Działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655 z późn. zmianami) przekazuję zapytanie wykonawcy z 06.05.2009 r., dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z odpowiedzią.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Adam Zawiszowski

[Handwritten signature]

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
W PŁYNEŁO

dnia 06-05-2009

Podpis

SEO3

KATOWICE, dnia 06.05.2009r

10226/05/99

1 karta

ADRESAT:

Urząd Miasta Mikołów
43-190 Mikołów
Rynek 16
Fax. 032 324 84 00

LISTA PYTAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH

dotyczy: (specyfikacji przetargowej / zapytania ofertowego;

„Przebudowa ul. Sadowej w Mikołowie na odcinku od parkingu przy ul. Św. Wojciecha do ul. Wyszyńskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem „

Powołując się na D.U. Nr 19 Poz. 177 z dnia 29.01.2004r. art.38 poz.1 z późniejszymi zmianami prosimy o wyjaśnienie n/w wątpliwości.

Branża elektryczna- oświetlenie

1. PW – rys. nr 11 -Plan sytuacyjny-oświetlenie terenu , przedstawia istniejące kable energetyczne NN i SN kolidujące z projektowaną nawierzchnią, jednak w opisie technicznym do PW niema żadnej informacji na temat przywołanych kabli w zakresie ich przebudowy czy też zabezpieczenia rurami dwudzielnymi. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy przywołane kable będą podlegały przebudowie, czy zabezpieczeniu rurami dwudzielnymi . Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem podstaw wyceny i ilości obmiarowych, jak również uzupełnienie PW o tematyczny zakres prac.

Powyższe warunkuje opracowanie oferty.

BGK.3/7040/ 456 /09

Mikołów, dnia 08 maja 2009 r.

BIURO ZAMÓWIENÍ
2009 -05- 08
PUBLICZNYCH

**Biuro Zamówień Publicznych
w miejscu**

Dot: zapytania do przetargu - „Przebudowa ul. Sądowej w Mikołowie na odcinku od parkingu przy ul. Św. Wojciecha do ul. Wyszyńskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem”.

Odpowiedź na pytanie dotyczące planu sytuacyjnego oświetlenia:

Projekt nie przewiduje przebudowy kabli energetycznych, zlokalizowanych pod nawierzchnią rozbieralną oraz ich zabezpieczenia.

Otrzymują:
1x Adresat
1x BGK.3 a/a

KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Danuta Podlewska-Staniszevska