

# Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

---

SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS, nr KRS 0000149836  
Kapitał zakładowy 80.568.500,00 zł  
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320  
MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001  
ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153  
(032) 2180 560, 2260 052  
www.zim.com.pl  
e-mail: [sekretariat@zim.com.pl](mailto:sekretariat@zim.com.pl)

Mikołów, dn. 7 sierpnia 2009r.

## UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej, Musiōła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie  
Nr ref. PN-21/RB/2009/JRP

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( j.t. Dz.U. nr 223 z 2007r. z późn. zm.) w załączeniu Zamawiający przekazuje treść zapytań „R” wraz z odpowiedziami.

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Adam Putkowski



(R)

**KANCELARIA**  
 Z.I.M. Sp. z o.o. w Mikołowie  
 WPLYNEŁO DNIA  
 06.08.2009  
 L.dz. .... Podpis .....*X*.....

06.08.2009r.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.  
 ul. Kolejowa 4, 43 – 190 Mikołów  
 749109  
 Telefon: 032/218 05 51  
 Fax: 032/218 05 53

Dotyczy : przetargów:

- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym: budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, Kwietnej, Musiōła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Skalnej, Różanej, Kwiatowej, Reta-Śmiłowicka, Kuźnickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu oraz budowy sieci wodociągowej w ulicy Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamionka, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.
  - Pyt. nr 1 - W zadaniu nr 22 etap 1 (zad. A.8.21) poz. 1.5 – kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych fi 150mm są ujęte 145mb. Z dokumentacji technicznej (profile ) wynika dużo więcej mb kanalizacji fi 150. Występują również przyłącza fi 160 z rur PVC. Proszę o wyjaśnienia które konkretnie odcinki są do wykonania (od jakiej studni do jakiej) oraz czy Zamawiający przewiduje do wykonania jakies przyłącza z rur PVC fi 160 (jeżeli tak to jakie)
  - Pyt. nr 2 - W zadaniu nr 22 etap3 (zad. A.8.19) poz. 1.4 – kanały z rur kamionkowych kanalizacyjnych fi 150mm – są ujęte 320,3mb. Z dokumentacji technicznej (profile ) wynika dużo więcej mb kanalizacji fi 150. Występują również przyłącza fi 160 z rur PVC. Proszę o wyjaśnienia które konkretnie odcinki są do wykonania (od jakiej studni do jakiej) oraz czy Zamawiający przewiduje do wykonania jakies przyłącza z rur PVC fi 160 (jeżeli tak to jakie)
  - Pyt. 3 - W zadaniu nr 22 etap 2 (zad. A.8.20) przedmiar pozycja dotycząca kanałów z rur kamionkowych kanalizacyjnych fi 150mm obejmuje tylko rysunki 4.2.1 do 4.2.4. Brak rys 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7 (przyłącza etapu II). Proszę o wyjaśnienia czy te przyłącza nie wchodzą w zakres przetargu?

Jednostka Realizująca Projekt

Mikołów, dn. 07.08.2009r.

Dział Techniczny

Dział Zamówień Publicznych

w miejscu

*Dotyczy: odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego dla zadania „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów w zakresie obejmującym:*

- 1) budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Stromej, Krótkiej, kwietnej, Musioła dzielnicy Gniotek oraz kanalizacji deszczowej dla w/w terenu wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-21/RB/2009/JRP);*
- 2) budowę kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni Centrum miasta Mikołów w rejonie ul. Skalnej, Różanej, Kwiatowej, Reta-Śmiłowicka, Kuźnickiej oraz kanalizacji deszczowej dla wyżej wymienionego terenu oraz budowy sieci wodociągowej w ul. Zielonej wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-22/RB/2009/JRP);*
- 3) budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamionka, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-23/RB/2009/JRP);*
- 4) budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-24/RB/2009/JRP).*

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.08.2009r. informujemy, iż pytanie nr 1, 2 i 3 nie dotyczy przetargu nr PN-21/RB/2009/JRP, a jedynie przetargu PN-22/RB/2009/JRP.

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO JRP  
mgr Jadwiga Koźluk