

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS, nr KRS 0000149836
Kapitał zakładowy 80.568.500,00 zł
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153
(032) 2180 560, 2260 052
www.zim.com.pl
e-mail: sekretariat@zim.com.pl

Mikołów, dn. 28 sierpnia 2009r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamionka, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Nr ref. PN-23/RB/2009/JRP

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 223 z 2007r. z późn. zm.) w załączeniu Zamawiający przekazuje treść zapytań „AA” wraz z odpowiedziami.

Wk.

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Adam Putkowski

Jednostka Realizująca Projekt

Mikołów, dn. 25.08.2009r.

Dział Techniczny

Dział Zamówień Publicznych

w miejscu

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Kamionka, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-23/RB/2009/JRP).

W związku z pytaniami z dnia 11.08.2009r., udzielamy następujących odpowiedzi:

Odtworzenie nawierzchni w ulicy Poprzecznej nastąpi na szerokości wykopu z przywróceniem do stanu pierwotnego. Projekt odtworzenia nawierzchni i przedmiary na te roboty zostaną skorygowane.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO JRP
mgr. *[Signature]* Jolanta Kozłuk

[Signature]

AA

L.dz. Podpis

11.08.2009

KANCELARIA
Z.I.M. Sp. z o.o. w Mikotowie
W PŁYNEŁO DNIA

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. KANCELARIA
ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikotów Sp. z o.o. w Mikotowie
Telefon: 032/218 05 51 W PŁYNEŁO DNIA 11.08.2009
Fax: 032/218 05 53

L.dz. Podpis

Dot. przetargu nr PN-23/RB/2009/JRP

Po wizji lokalnej w terenie stwierdzamy iż ul. Poprzeczna w chwili obecnej na ok. 1/3 długości pokryta jest kostką brukową granitową, na ok. 1/3 dł. płytami żelbetowymi oraz na ok. 1/3 dł. jest wykonana jako nawierzchnia szutrowa (prawdopodobnie zmielony asfalt podczas frezowania dróg). W związku z powyższym iż przedmiar na tę robotę zawiera 3 369,00 m² podwójnej warstwy asfaltu więc po dokonaniu obliczeń wychodzi iż na całej długości (680,00 mb) należy położyć dywanik asfaltowy o szerokości 5,00 m i grubości 8,00 cm. Oznacza to budowę nowej drogi bez jakiegokolwiek projektu i pozwolenia na budowę, bez określenia jej kategorii ruchu; rzędnych wysokościowych i tym podobnych elementów składających się na drogę. Uprzejmie prosimy o zajęcie stanowiska.

^