

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 4

43-190 Mikołów

SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS, nr KRS 0000149836
Kapitał zakładowy 80.568.500,00 zł
NIP 635-10-06-267 REGON 272754320
MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153
(032) 2180 560, 2260 052
www.zim.com.pl
e-mail: sekretariat@zim.com.pl

Mikołów, dn. 17 lipca 2009r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie
Nr ref. PN-24/RB/2009/JRP

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. D.U. nr 223 z 2007r. z późn. zmianami) w załączeniu Zamawiający przekazuje treść zapytań „A” wraz z odpowiedziami.

klk.

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Adam Putkowski

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie, nr sprawy PN-24/RB/2009/JRP.

Po zapoznaniu się z postanowieniami SIWZ i niejednoznacznymi zapisami (PT a STWiORB) prosimy o odpowiedź w terminie bez zbędnej zwłoki na następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania przy budowie kanalizacji sanitarnej rury PCV lite klasy S typ ciężki łączonych na uszczelkę?
2. Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania przy budowie wodociągów o średnicach powyżej fi 100mm np. rury PEHD PE100 SDR11 lub inne?

Odpowiedź na powyższe pytania ma decydujące znaczenie na wysokość oferty, a tym samym w sposób znaczący i bezpośredni przełoży się na koszt planowanych inwestycji.

Zwłoka w odpowiedzi na pytania uniemożliwi Oferentom uzyskanie wiarygodnych cen na dostawę materiałów.

Jednostka Realizująca Projekt

Mikołów, dn.16.07.2009r.

Dział Techniczny

Dział Zamówień Publicznych

w miejscu

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów” w zakresie obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oraz przebudowę sieci wodociągowej w zlewni dzielnicy Nowy Świat, i zlewni ulicy Rybnickiej, wraz z odtworzeniem nawierzchni i uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie (PN-24/RB/2009/JRP)

W związku z pytaniami z dnia 15.07.2009r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Ad 1. Nie dopuszcza się stosowania przy budowie kanalizacji sanitarnej rur PCV litych klasy S typu ciężki łączonych na uszczelkę.

Ad 2. Nie dopuszcza się przy budowie wodociągów stosowania rur PEHD PE 100 SDR11.

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO JRP
Jadwiga Koźluk
mgr Jadwiga Koźluk

L *He* *By*