



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Telefon  
Fax

(032) 32 48 500  
(032) 32 48 400



**Urząd Miasta Mikołowa**  
**Rynek 16**  
**PL 43-190 MIKOŁÓW**

SEO.3 - 341/PN-39/ 273 /09

Mikołów, 14.08.2009 r.

Uczestniczy postępowania:

Kod CPV:

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy

obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

4530000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Budowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej

Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, przy

ul. Sosnowej.

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wykonawcy z 07.08.2009 i 13.08.2009 r. wraz z odpowiedzią.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Inż. Adam Putkowski

07.08.2009r.

17489/08/09

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW M. P. L. Y. H. E. S. O	
dnia	07-08-2009
Podpis	SEO3

Gmina Mikołów

\Rynek 16  
43-190 Mikołów

Dotyczy: Zamówienia Publicznego „Budowa Centrum Edukacji przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, przy ul. Sosnowej.”

Prosimy o wyjaśnienie:

1. W związku z brakiem danych projektowych dotyczących zakresu ingerencji robót budowlanych w konstrukcję istniejących obiektów wojskowych prosimy o wskazanie zasięgu tych prac przez udostępnienie dokumentacji wykonawczej;
2. Czy w zakres oferty wchodzi zasadenia nowej zieleni oraz karczowanie istniejącej? Czy istnieje pozwolenie na wycinkę drzew, jeżeli zajdzie taka konieczność?
3. Czy istnieje możliwość uzyskania Dokumentacji Wykonawczej zadania – brak szczegółowych rozwiązań uniemożliwia wykonanie rzetelnej wyceny oferty;
4. Czy istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej terenu objętego projektem?
5. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, prosimy o podanie budżetu na w/w zadanie.

Dotyczy: Zamówienia Publicznego „ Budowa Centrum Edukacji przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, przy ul. Sosnowej.”

Prosimy o wyjaśnienie:

BIURO ZAMÓWIEŃ

2009 -08- 13

PUBLICZNYCH

1. Oprawy oświetleniowe.

- Proszę o podanie TYPÓW opraw

- Słupki ogrodowe: z pozycji przedmiarowych wychodzi 29szt, z rysunków 30szt, zestawienie materiałów specyfikacji technicznej jest 56 szt. - jaką należy przyjąć wartość?

- Wypust oświetleniowy ścienny: z pozycji przedmiarowych wychodzi 23 kpl, z rysunku 11kpl, zestawienie materiałów 7 kpl, - jaką należy przyjąć wartość?

- Wypust oświetleniowy sufitowy: z pozycji przedmiarowych wychodzi 65 kpl, z rysunku 74kpl, zestawienie materiałów 58 kpl, - jaką należy przyjąć wartość?

- Oprawa oświetlenia awaryjnego: z pozycji przedmiarowych wychodzi 23 kpl, z rysunku 26kpl, zestawienie materiałów 28 kpl, - jaką należy przyjąć wartość?

- Punkt świetlny z oprawą fluorescencyjną: przedmiarowych wychodzi 133 kpl, z rysunku 131 kpl, zestawienie materiałów 166 kpl, - jaką należy przyjąć wartość?

2. Gniazda wtyczkowe

- Gniazda wtyczkowe: z pozycji przedmiarowych wychodzi 73 szt, z rysunków 91 szt - jaką należy przyjąć wartość?

3. Grzejniki elektryczne

- Z pozycji przedmiarowych wychodzi 78 szt., z rysunków 61 szt.- jaką należy przyjąć wartość?

4. Osprzęt

- Łączniki świecznikowy: z pozycji przedmiarowych wychodzi 52 szt. z rysunku 14szt. - jaką należy przyjąć wartość?

- łącznik krzyżowy: brak w przedmiarze, z rysunków wychodzi 18 szt. - jak należy się ustosunkować do tego wyliczenia

- łącznik pojedynczy: brak w przedmiarze, z rysunku wychodzi 41 szt. - jak należy się ustosunkować do tego wyliczenia

5. Rozdzielnic

Z rysunku nr 6 Projektu Zamiennego wynika, że zainstalowane mają być nast. Rozdzielnic: RG, TG,TK,TR-1,TR-2 oraz TM, wg pozycji przedmiarowych należy zastosować 11 tablic. Proszę o wyjaśnienie.

Proszę o schematy ideowe rozdzielni.

Proszę wyjaśnić jak należy ustosunkować się o Projektowanej stacji słupowe - kto ma wykonywać (zapewnia zakład energetyczny czy wykonawca)

URZĄD MIASTA  
MIKOŁÓW  
Referat Nadzoru  
Inwestycji

BGI/2227/169.../2009

Mikołów, 14.08.2009 r.

Oferenci wszyscy

Dotyczy: przetargu na zadanie Budowa Centrum Edukacji przyrodniczej i Ekologicznej w Mikołowie.

W odpowiedzi na zapytanie oferenta z dn. 07.08.2009 r. informujemy, że:

Ad..2 w zakres robót nie wchodzi karczowanie istniejącego drzewostanu ani ani nasadzenie nowych drzew.

Ad.4. Istnieje możliwość wizji w terenie, po uprzednim umówieniu się telefonicznym z pracownikiem Urzędu Miasta (teren zamknięty). Osoby do kontaktu Jerzy Adamik tel. (32) 32 48 574; Hanna Kadłubek (32) 32 48 575.

Ad.5. Budżet Gminy jest informacją jawną.:

Odnosnie pytań nr 1 i 3 informujemy, że projekty wykonawcze nie zostały opracowane. Jesteśmy w posiadaniu projektu budowlanego z decyzją pozwolenia na budowę. Na rok 2009 zaplanowane jest 1 200 tys.zł na przedmiotową inwestycję.

W odpowiedzi na zapytanie oferenta z dn. 13.08.2009 r. informujemy, lampy należy dobrać zgodnie z charakterystyką ujętą w projekcie (cz. elektryczna). Ponadto informujemy, że wszelkie ilości należy przyjmować zgodnie z rysunkami z projektu budowlanego. Odnosnie p.5 informujemy, że stacja trafo jest już wybudowana przez Zakład Energetyczny.

KIEROWNIK  
Referatu Nadzoru Inwestycji  
Urzędu Miasta Mikołów

Jerzy Adamik