

Telefon  
Fax

(032) 32 48 500  
(032) 32 48 400



**Urząd Miasta Mikołowa**  
**Rynek 16**  
**PL 43-190 MIKOŁÓW**

SEO.3 - 341/PN-49/308 /09

Mikołów, 13.11.2009 r.

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów  
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wykonawcy z 05.11.2009, data wpływu 06.11.2009 nr 24676/11/09 wraz z odpowiedzią.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*mgr Adam Zawiszowski*



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI



**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*

dnia 05.11.2009 r.

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW  
W P O  
24676/11/0  
dnia 06-11-2009  
Podpis SEOb

Sz. P. Ewa Matera  
Urząd Miasta Mikołów  
Rynek 16  
43 - 190 Mikołów  
tel. (032) 32 48 500  
fax. (032) 32 48 400

### Pytania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „**Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie**”

**Znak sprawy PN - 49/09**

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

1. Wg rysunku PBW-06 i PBW-09 pod warstwami konstrukcyjnymi drogi (40 cm piasku i 40 cm żuźla paleniskowego) ułożona jest folia PEHD, geowłóknina oraz warstwa 20 cm piasku. Czy materiały te zostały ujęte w dziale 2 „Warstwy przykrywające” załączonego przedmiaru robót, ponieważ brak ich w dziale 3 „Droga” przedmiaru robót? Proszę o wyjaśnienie i ewentualne zwiększenie ilości.
2. Wg rysunku PBW-10 pod płytami ażurowymi umacniającymi skarpy potoku jest podsypka żwirowo piaskowa o grubości 15 cm, natomiast brak jej w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i dodanie pozycji.
3. Wg rysunku PBW - 10 pod warstwą brukowca w korycie potoku jest podsypka cem. - piaskowa o grubości 10 cm, natomiast brak jej w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie i dodanie pozycji.
4. Wg rysunku PBW-05 w punktach W1 i W2 jest wylot do istniejącego rowu i wlot wraz z umocnieniem tego rowu na długości 25 m, oraz w punkcie W3 wylot do istniejącego rowu do renowacji, natomiast brak odpowiednich pozycji w przedmiarze dla wykonania wylotów (i wlotu) oraz na umocnienie. Proszę o wyjaśnienie i dodanie pozycji.

BGK1-7064/1128/09

**Biuro Zamówień Publicznych  
w miejscu**

dot. **Zamówienia publicznego p.n. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Mikołowie.**

W odpowiedzi na skierowane do tut. Urzędu Miasta zapytanie z dnia 05-11-2009r. jednego z oferentów informujemy:

- Pytanie 1 – Warstwy 20 cm piasku pod drogą zostały ujęte w dziale 2 „Warstwy przykrywające” - Uszczelnienie czaszy i skarp składowiska.  
Warstwy ochronne z piasku. Warstwy te zostały przyjęte w dziale 2 „Warstwy przykrywające” - 20 cm dla skarpu, półek, dróg i rowu opaskowego a dla wierzchowiny przyjęto 10 cm.
- Pytanie 2 – Należy dodać w przedmiarze za poz. 119 pozycję 119.1 KNNR 10 04-3 -01 – Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - podsypkę żwirowo- piaskową o grubości 5 cm – ilość 280 m<sup>2</sup> i należy dodać poz. 119.2 KNNR 10 0403-02 Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki – podsypkę żwirowo- piaskową za każde dalsze 5 cm grubości – dług. 280 m<sup>2</sup> krotność 2.
- Pytanie 3 - Należy ująć w przedmiarze poz. 119.3 KNNR 10 0403-05: wykonanie podsypki cementowo- piaskowej o grubości 5 cm – powierzchnia 22,5 cm<sup>2</sup> i poz. 119.4 KNNR 10 0403-06: wykonanie podsypki cementowo – piaskowej za każde dalsze 5 cm grubości – krotność 1 na pow. 22,5 cm<sup>2</sup>.
- Pytanie 4 – Ujęto w piśmie w poz. I oraz w poz. II -PRZEDMIARU w *Załączniku nr 1* wprowadzonego pismem – SEO3-341/PN-49/274/09 z dn. 15.10.2009r.

KIEROWNIK REFERATU

  
Ewa Matera



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013