

Mikołów, dn. 03.12.2009 r.

Nr: ZGL/DzZ/...../2009

do wszystkich uczestników
postępowania

dotyczy: wyjaśnienia treści siwz w postępowaniu na „**Bieżące remonty pustostanów mieszczących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie**”

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie informuje, iż dnia 02.12.2009 r. otrzymał zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) zamawiający udziela stosownych wyjaśnień.

Treść zapytania:

W związku z opracowywaniem oferty na zadanie -jak w tytule - uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- 1. Sprecyzowanie wymiarów stolarki okiennej przewidzianej do wymiany, czy podane w przedmiarze 5 m2 to np. zestaw; okno z drzwiami balkonowymi?*
- 2. Czy w ramach wymiany stolarki okiennej należy przewidzieć wymianę parapetów wewnętrznych lub zewnętrznych. Jeżeli tak to czy należy wprowadzić dodatkową pozycję do kosztorysu i jakiego rodzaju parapety należy przewidzieć - z blachy ocynkowanej lub powlekanej?*
- 3. Skrzydła drzwiowe przyjęte do wymiany w póż nr 12 (pełne) - czy Zamawiający przewiduje wymianę drzwi wejściowych do lokalu czy też wewnętrzne.*

Wyjaśnienie zapytania:

Ad.1.

Podana w przedmiarze ilość 5 m2 dotyczy wymiany okna uchylno-rozwieralnego z PCV. Może również obejmować zestaw typu drzwi balkonowe + okno.

ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ**43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2****TEL. (32) 324-26-00****FAX (32) 324-26-12**

www.zgl.mikolow.pl

e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl

NIP: 635-00-11-970

REGON: 270547060

Ad.2.

Parapety wewnętrzne i zewnętrzne nie wchodzą w zakres przetargu.

Ad.3.

Pozycja nr 12 dotyczy wewnętrznych skrzydeł drzwiowych, natomiast pozycja nr 14 obejmuje drzwi wejściowe do mieszkania.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a

Wykonał: M.K.