

Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO.3 - 341/PN-1/ *17* /2010

Mikołów, 04.02.2010

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212211-8 - Roboty budowlane w zakresie lodowisk

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

48952000-6 - System nagłaśniający

37481000-3 - Maszyny do konserwacji lodu

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

37411200-4 - Sprzęt łyżwiarski i hokejowy

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska – lodowiska na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie (działka nr 1940/76)

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wykonawcy z 28.01.2010 nr 2652/01/10 wraz z odpowiedzią.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Adam Putkowski



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013*

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
W P Ł Y N E Ł O
2652/01/10
dnia 28-01-2010
Podpis SEOS [signature]

28.01.2010 r.

Gmina Miłoków

Rynek 16, 43-190 Miłoków

dot.: przetargu nieograniczonego pn. "Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska - lodowiska na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Miłokowie (działka nr 1940/76)".

W związku z umieszczeniem na stronie internetowej dnia 27.01.2010 r. przez Zamawiającego pytań i odpowiedzi do przetargu jw. prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności pomiędzy odpowiedziami do pytania 1 i 2 z dnia 21.01.2010 r. Stanowisko Zamawiającego w obydwu przypadkach wzajemnie się wyklucza, prosimy zatem o jasne i jednoznaczne wyjaśnienie co ma być wiążące dla Wykonawcy.

Mikołów, 4.02.2010 r.

BGI/ 2227/ 25 / 2010

Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

dotyczy: zapytań oferenta w sprawie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego boiska -lodowiska na terenie kąpieliska miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie (działka nr 1940/76)”

Odpowiedzi na zadane pytania z dn. 28.01.2010 r.:

Pytanie 1. *W związku z umieszczeniem na stronie internetowej dnia 27.01.2010r. przez Zamawiającego pytań i odpowiedzi do przetargu jw. prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności pomiędzy odpowiedziami do pytania 1 i 2 z dnia 21.01.2010r. Stanowisko Zamawiającego w obydwu przypadkach wzajemnie się wyklucza, prosimy zatem o jasne jednoznaczne wyjaśnienie co ma być wiążące dla Wykonawcy.*

Odpowiedź 1. Zamawiający wyjaśnia iż przepisy w zakresie warunków p.poż winny zostać zachowane co powinno być potwierdzone uzyskaniem stosownej opinii od rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż.

Zamawiający informuje również iż nie wyraża zgody na zmianę zlokalizowania boiska polegającej na „przesunięciu o około 30 metrów w stronę basenu”.

Wg. rozzeznania Zamawiającego dot. wymagań p.poż do boiska/lodowiska /obiekt otwarty/ nie jest wymagana droga p.poż, albowiem jako drogę p. poż do tego kompleksu obiektów należy traktować drogę ul. Konstytucji 3 Maja. Kompleks obiektów w tym projektowane lodowisko/boisko powinien mieć jedynie zapewnione połączenie z drogą pożarową utwardzonym dojściem, poprzez które jest możliwy dostęp, bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi, do każdej strefy pożarowej.

Zamawiający informuje również iż przepisy w zakresie dróg p.poż dopuszczają w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy spełnienie wymagań dotyczących drogi pożarowej do obiektu jest niemożliwe ze względu na lokalne uwarunkowania, stosowanie rozwiązań zamiennych, uzgodnionych z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej. które zapewnią nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej tego obiektu.

KIEROWNIK
Referatu Nadzoru Inwestycji
Urzędu Miasta Mikołów
Jerzy Adamik



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

