
ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ**43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2****TEL. (32) 324-26-00****FAX (32) 324-26-12**

www.zgl.mikolow.pl

e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl

NIP: 635-00-11-970

REGON: 270547060

Mikołów, dn. 24.06.2010 r.

Nr: ZGL/DzZ/...../2010

**do wszystkich
uczestników postępowania**dotyczy: wyjaśnienia treści siwz w postępowaniu o sygnaturze ZGL/DzZ/07/2010

Zakład Gospodarki Lokalowej z siedzibą w Mikołowie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 wraz z późn. zm.) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na „Termorenowacja budynku mieszkalnego przy ul. Podleskiej 81 w Mikołowie”.

Treść zapytań znajduje się w załączeniu.

Wyjaśnienie zapytania nr 1 z dnia 21.06.2010 r.

Ad.1

Należy wycenić wg KNR 4-01 535/5.

Ad.2

Nie należy ujmować w wycenie.

Ad.3

W przedmiarze ujęto rozbiórkę ścian bocznych lukarnów – należy wycenić wg tej pozycji.

Ad.4

Nie należy ujmować w wycenie.

ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ**43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2****TEL. (32) 324-26-00****FAX (32) 324-26-12**

www.zgl.mikolow.pl

e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl

NIP: 635-00-11-970

REGON: 270547060

Ad.5

Należy wycenić drzwi zewnętrzne drewniane z samozamykaczem.

Ad.6

Ustalenie stawki podatku VAT leży w gestii Wykonawcy.

Obiekt, na którym prowadzone będą roboty budowlane, jest budynkiem mieszkalnym.

Wyjaśnienie zapytania nr 2 z dnia 21.06.2010 r.

W wycenie należy ująć malowanie tynku farbą elewacyjną ATLAS ARKOL S lub farbą innego producenta o parametrach równoważnych bądź lepszych.

Należy doliczyć malowanie w ilości 438,1 m² w pozycji nr 16 przedmiaru.

Załączniki:


- 1) Treść zapytania nr 1 z dnia 21.06.2010 r.
- 2) Treść zapytania nr 2 z dnia 21.06.2010 r.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Dział Zam. Publ. a/a

Wykonał: M.K.

Zapytanie nr 1



**Zakład Gospodarki Lokalowej
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów**

Dotyczy zapytania do przetargu na:

„Termorenowacja budynku mieszkalnego przy ul. Podleskiej 81 w Mikołowie”

I. Przedmiar robót budowlanych:

1. W poz. 13 ujęto rozbiórkę rur spustowych z blachy nie nadającego się do użytku, natomiast w poz. 21 należy wycenić montaż rur z odzysku, czy należy wycenić nowe rury z PCV, jeżeli tak to proszę podać przekrój rur spustowych wraz z ilością kolanek.
2. W przedmiarze nie uwzględniono demontażu, oraz zamontowania rynien dachowych, jeżeli należy je wycenić, proszę podać ilość rynien, łączników, narożników wew. zew., oraz denek.
3. W poz. 14 ujęto rozbiórkę pokrycia dachowego z blachy ścian kolankowych, stwierdza się brak pozycji w przedmiarze na montaż nowych obróbek blacharskich.
4. Brak w obmiarze pozycji na okładziny schodów zewnętrznych z płytek, czy należy je wycenić jeśli tak to: prosimy podać ilość metrów okładzin schodów i cokoliczków z płytek, rodzaj płytek, oraz prosimy podać czy należy zastosować izolację przeciwwilgociową w/w schodów zewnętrznych.
5. W poz. 36 należy wymienić 2 szt. drzwi zewnętrznych – w materiałach przetargowych nie zamieszczono projektu drzwi, oraz z jakiego materiału mają być wykonane.
6. Jaką należy zastosować stawkę podatku VAT.

Zapytanie nr 2

ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ	
Mikołów, ul. Kolejowa 2	
dnia	2010 -06- 21
Nr	Podpis

Zakład Gospodarki Lokalowej
Dział Zamówień Publicznych

ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów

Dotyczy: znak sprawy: ZGL/DzZ/07/2010
„Termorenowacja budynku mieszkalnego
przy ul. Podleskiej 81 w Mikołowie”

Zapytanie:

Projekt termomodernizacji punkt B – część termomodernizacyjna

Zakres prac przewiduje docieplenie ścian płytami styropianowymi i wykonanie tynku silikatowego ATLAS SILKAT i pokrycie go farbami silikatowymi ATLAS ARKOL S – ślepy kosztorys nie ujmuje w/w malowania farbą silikatową.

V