


Telefon  
Fax

(032) 32 48 500  
(032) 32 48 400



**Urząd Miasta Mikołowa**  
**Rynek 16**  
**PL 43-190 MIKOŁÓW**

SEO.3 - 341/PN-26/ /2010

Mikołów, 13. 08. 2010

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy  
przyszkolnych obiektów budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i  
sanitarne

Wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i  
elektrycznych na terenie Przedszkola nr 3 przy ul. Konstytucji  
3 Maja 38 w Mikołowie.

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych”  
(j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), przekazuję treść zapytań wykonawcy  
z 6.08.2010 r., data wpływu do Urzędu 9.08.2010r., nr 18392/08/10, wraz z odpowiedziami.

Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA

mgr inż. *Adam Putkowski*

Urząd Miasta Mikołów	
Zal. ....	Godz. ....
wpłynęło 09-08-2010	
podpis <i>[signature]</i>	osobliwość <i>[signature]</i>

Gmina Mikołów  
Urząd Miasta Mikołów  
ul. Rynek 16

tel./fax. (032) 32 48 500 , (032) 32 48 400

Dotyczy przetargu na:

„Wykonanie robót ogólnobudowlanych , instalacyjnych i elektrycznych na terenie Przedszkola Nr 3 ul. 3 Maja 38 w Mikołowie.”

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną na obiekcie j.w. stwierdzamy , że na obiekcie trwają roboty termomodernizacyjne i przebudowa stropodachów , budowa kanalizacji sanitarnej i inne roboty .W związku z tym zachodzą pytania :

Przedmiar robót – roboty budowlane

1. Roz. 1. Drenaż głęboki – w przedmiarze robót brak poz. kosztorysowej zabezpieczenia wykopów . Czy należy przyjąć dod. poz. na zabezpieczenia wykopów ?
2. Czy prace drenażowe nie będą kolidowały z harmonogramem wykonania elewacji oraz budową kanalizacji sanitarnej – jaki jest harmonogram prac ( elewacja – drenaż - kanalizacja sanitarna ).
3. Roz. 4.3. poz. 92. Dostawa belki klejonej – czy do wyceny należy zaliczyć tylko samą dostawę belki bez montażu ( R=0 ) , a firma wykonująca konstrukcję dachu wykona jej montaż , czy też zaliczyć montaż belki wraz z dostawą ?
4. Czy Inwestor przewiduje przekazanie dodatkowego placu budowy pod roboty budowlane objęte zakresem zamówienia publicznego j.w. czy też plac budowy będzie wspólny dla wszystkich wykonawców ( kanalizacja sanitarna , termomodernizacja , i roboty objęte przetargiem) gdyż obiekt w naszej ocenie jest bardzo ciasny a obecność tylu wykonawców na tak małym obszarze spowoduje b. duże utrudnienia w skoordynowaniu robót.

BIURO ZAMÓWIENI  
2010-08-12  
PUBLICZNYCH

## Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: przetargu nr PN 26/10 na realizację zadania: „Wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie przedszkola nr 3 w Mikołowie”

Referat Nadzoru Inwestycji udziela odpowiedzi na zapytania oferenta z dnia 06.08.2010r:

Ad. 1 Należy do działu 1 Drenaż głęboki dodać pozycję :

Podstawa	Opis	j.m.	Poszcz.	Razem
KNR-W 2-01 0317-02	Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 6,0m bez względu na kategorię gruntu	m <sup>2</sup>	463,50	
			Razem	463,50

Ad. 2 Prace drenażowe nie będą kolidowały z harmonogramem wykonania elewacji oraz budową kanalizacji sanitarnej. Zaznaczamy, iż wszelkie roboty budowlane należy uzgadniać z Generalnym Wykonawcą znajdującym się już na obiekcie przedszkola.

Ad. 3 Należy, w kalkulacji indywidualnej, wliczyć dostawę belki wraz z montażem

Ad.4 Inwestor nie przewiduje przekazania dodatkowego placu budowy pod roboty budowlane objęte zakresem zamówienia, tj. plac budowy będzie wspólny dla wszystkich wykonawców.

4

KIEROWNIK  
Referatu Nadzoru Inwestycji  
Urzędu Miasta Mikołów  
Jerzy Adamik