

Mikołów, dnia 15.10.2010 r.

**do wszystkich uczestników**  
**postępowania**

ZSIPM.RE/33421/ /10

**dotyczy: zapytania do przetargu ZNAK : ZSIPM/3/SP-4/2010** Zagospodarowanie terenu wraz z boiskiem do mini piłki nożnej i bieżnią sprinterską oraz boiskiem wielofunkcyjnym w Szkole Podstawowej 4 Mikołowie – Kamionce, przy ul. Katowickiej 122.

**Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich w Mikołowie informuje, iż dnia 14.10.2010 r. otrzymał następujące zapytania:**

1. Zamawiający w SST str. 8 umieścił parametry nawierzchni poliuretanowej, prosimy o aktualizację parametru „odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki: 500 mm+ $-25$ ” który prawdopodobnie został wpisany z nieaktualnej rekomendacji technicznej ITB. Według aktualnych rekomendacji technicznych takich firm jak: CONICA INTERCHEMOL, STOCKMEIER parametr ten wynosi 550 mm  $\pm$  50. Firmy te są głównymi producentami systemów poliuretanowych. Jeśli parametr nie zostanie zaktualizowany, to taki zapis uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych, jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i sprecyzowanie treści SIWZ: par.8 ust. 1. pkt 1.2.b) czy za spełnienie warunku dotyczącego wykazanego doświadczenia będzie uznane wykonanie obiektów sportowych typu boiska betonowe do jazdy na rolkach (skatepark, rolkowiska itp.)?

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela stosownych wyjaśnień.

**Wyjaśnienie zapytania:**

**Ad 1.** Tak, wyrażamy zgodę na zmianę parametru dotyczącego odporności na uderzenie nawierzchni poliuretanowych: dopuszczalna powierzchnia odcisku kulki - 550 $\pm$ 50 mm<sup>2</sup>.

**Ad 2.** Za spełnienie warunku dotyczącego wykazanego doświadczenia nie będzie uznane wykonanie obiektów sportowych typu boiska betonowe do jazdy na rolkach (skatepark, rolkowiska itp.) z uwagi na zapis par.8 ust. 1. pkt 1.2.b) w którym jest mowa o 2 roboty budowlane boisk obejmujących swoim zakresem jak w przedmiocie zamówienia. Nasz przedmiot zamówienia obejmuje boisko do mini piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy i boisko wielofunkcyjne oraz bieżnię sprinterską o nawierzchni poliuretanowej.