

Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO.3-341/PN-46/ 273 /2010

Mikołów,

13. 12. 2010

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Wykonanie II etapu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie Przedszkola nr 12 na os. Słowackiego 18 w Mikołowie

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) przekazuję treść zapytań wykonawcy „I” z 07.12.2010 r. wraz z odpowiedziami.

Urząd Miasta Mikołowa
13.12.2010

BIURO ZAMÓWIENÍ

~~07 GRU. 2010~~

PUBLICZNYCH

Od: <zam@mikolow.eu>
Do: <zam@mikolow.eu>
Wysłano: 7 grudnia 2010 13:13
Temat: zapytanie- dotyczy przedszkola nr 12 Mikołów ul. Słowackiego 12- etap II

dzień dobry!

Składamy ofertę na " wykonanie II etapu robót ogólnobud, instalacyjnych i elektrycznych na terenie przedszkola nr 12 w Mikołowie".

Proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy ilości drzwi określone w odpowiedziach B 6 są wiążące (niezgodne z przedmiarem robót i rzutami).
Wg przedmiaru- jest 61 szt. drzwi, wg odpowiedzi - 46 szt.
2. Brak na rzutach kondygnacji drzwi D.1.1 - EI 30.
3. Czy drzwi p.poż. Porta- wzór 3 mają być stalowe, drewniane, czy aluminiowe- wg odpowiedzi B6/C- ościeżnica drewniana,
co sugeruje skrzydło drewniane.
4. Poz. 247 i 248 przedmiaru- ilość drzwi p. poż.- 25 szt, a wg odpowiedzi- 10 szt
5. Poz. 248- drzwi EI 60- wg odpowiedzi B6/f- maja być zamontowane w tym etapie, wg przedmiaru- zamontowano je w I etapie.

BIURO ZAMÓWIEŃ

10 GRU. 2010

PUBLICZNYCH

SEO3
w miejscu

dotyczy: przetargu pn. „wykonanie II etapu robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych na terenie Przedszkola nr 12 na os. Słowackiego 18 w Mikołowie” (znak sprawy PN-46/2010)

Referat Nadzoru Inwestycji udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawców (pytania „I”):

Odp. I.1:

Stolarkę drzwiową wykonać zgodnie z odpowiedzią na pytanie B.6. Pozostałe drzwi zostały wykonane w I etapie robót.

Odp. I.2:

Stolarkę drzwiową wykonać zgodnie z odpowiedzią na pytanie B.6.

Odp. I.3:

Należy zastosować drzwi o parametrach technicznych i wizualnych nie gorszych niż zamontowane już na przedszkolu drzwi p.poż. Porta wzór 3 – skrzydło drewniane, ościeżnica drewniana.

Odp. I.4:

W pierwszym etapie wykonano drzwi p.poż.:

- do wymienników,
- do pomieszczenia 1.03/1.02
- do pomieszczenia 1.06/1.02
- do pomieszczenia 1.10/1.02
- do pomieszczenia 2.11/2.01
- do pomieszczenia 2.13/2.01

Pozostałe drzwi p.poż. pokazane na rzutach piwnic, parteru i I piętra są do wykonania. Rodzaj drzwi opisano w odp. na pytanie B.6.

Odp. I.5:

Patrz odp. na pytanie I.4

KIEROWNIK
Referatu Nadzoru Inwestycji
Urzędu Miasta Mikołów

Jerzy Adamik