

Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO.3-271/PN-2/ *AA* /2011

Mikołów, 16. 02. 2011

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonania nawierzchni autostrad, dróg

Budowa dojazd, dojazdu i parkingu na terenie przyległym do cmentarza
od strony ul. Cmentarnej w Mikołowie wraz z odwodnieniem
i oświetleniem

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytania
wykonawcy „H” z 14.02.2011 r. wraz z odpowiedzią.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mjr inż. Adam Putkowski

AA

"H"

BIURO ZAMÓWIEŃ

14 LUT. 2011

zam

PUBLICZNYCH

Do: <zam@mikolow.eu>

Wysłano: 14 lutego 2011 14:57

Temat: przetarg PN-2/2011 Budowa dojeżdż, dojazdu i parkingu na terenie przyległym do cmentarza

Dzień dobry Pani!

W imieniu wykonawcy

chciałbym zapytać, czy inwestor dopuszcza wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego.

BIURO ZAMÓWIENÍ

15 LUT, 2011

PUBLICZNYCH

BGK- 2.7013.2.01.2011

Mikołów, dnia 15.02.2011 r.

Biuro Zamówień Publicznych
w/m

Dotyczy: odpowiedź na zapytanie wykonawcy „H” do przetargu na zadanie pn. „Budowa dojeźd, dojazdu i parkingu na terenie przyległym do cmentarza od strony ulicy Cmentarnej w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Odpowiadając na zapytanie wykonawcy “H” informujemy, że Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy wyłącznie z kruszywa naturalnego.

KIEROWNIK REFERATU
Inwestycji i Remontów Drogi

mgr Łukasz Wójcik