

Telefon
Fax

(032) 32 48 500
(032) 32 48 400



Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
PL 43-190 MIKOŁÓW

SEO-3.271. 46 .2011.PN.7

Mikołów, 27. 04. 2011

Uczestnicy postępowania:

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urządzeń sterujących pompą zraszania boiska przy ul. Zawilców w Mikołowie

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wykonawcy „D” z 26.04.2011 r. wraz z odpowiedzią.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mjr Inż. Adam Fulkowski

[Handwritten signature]

dnia 26.04.2011 r.

BIURO ZAMÓWIENÍ

26 KWI. 2011

PUBLICZNYCH

Pani Iwona Seliskar
Gmina Mikołów
Rynek 16
43-190 Mikołów

1^oD"

Dotyczy przetargu p.n. „Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urządzeń sterujących pompą zraszania boiska przy ul. Zawilców w Mikołowie (PN 7/11)”

Szanowna Pani,

Prosimy o określenie materiału do wypełnienia geokraty. Czy ma to być humus, czy kamień, jeśli tak to jaki, czy należy zastosować granit jak w przypadku gabionów? Czy ubezpieczenie skarpy z geokraty po wykonaniu ma zostać dodatkowo zahumusowane i obsiane trawą?

BGI.7013/MO2011

BIURO ZAMÓWIENÍ

26 KWI. 2011

PUBLICZNYCH

Mikołów 26.04.2011 r.

Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: przetargu nr PN-7/11 na realizację zadania: „Wykonanie zabezpieczenia skarpy i wykonanie obudowy urządzeń sterujących pompą zraszania boiska przy ul. Zawilców w Mikołowie”

Referat Nadzoru Inwestycji udziela odpowiedzi na zapytanie oferenta „D” z dnia 26.04.2011r:

Informujemy, iż odpowiedź na Państwa zapytanie znajduje się na przekroju poprzecznym A-A przez skarpe stanowiącym odpowiedź na jedno z zapytań oferenta „A” tj. ma być ziemia roślinna wypełniająca geokratę i 3 cm powyżej geokraty (zagęszczona) oraz ziemia roślinna gr. 1-2 cm posiana trawą.

KIEROWNIK
Referatu Nadzoru Inwestycji
Urzędu Miasta Mikołów

Grzy Adamik