


telefon  
Fax

(032) 32 48 500  
(032) 32 48 400



**Urząd Miasta Mikołowa**  
**Rynek 16**  
**PL 43-190 MIKOŁÓW**

SEO-3.271. 3/2011. PN-14

Mikołów, 07.08.2011

Uczestnicy postępowania:  
Kod CPV:  
39221000-7 Sprzęt kuchenny

Dostawa i montaż z rozruchem sprzętu kuchennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5.

Działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przekazuję treść zapytań wykonawców „A” i „B” z 06.06.2011 r. wraz z odpowiedziami.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*(signature)*  
mgr Artur ZAWISZEWSKI

*(signature)*  
2

06.06.2011r.

14203/06/14

Urząd Miasta Mikołowa	
Zał. .... Godz. ....	
wpłynęło 06-06-2011	
poczta <i>JK</i>	osobiście SEOS

ZAPYTANIE

"A"

Dotyczy przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Kod CPV: 39221000-7 sprzęt kuchenny

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu na dostawę i montaż z rozruchem sprzętu kuchennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5 składamy zapytanie na specyfikacji SIWZ:

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od okresu gwarancji z 36 miesięcy na 12 miesięcy, ponieważ producent udziela tylko 12 miesięcy gwarancji?
2. Czy dopuszczenie zamienną pieca konwekcyjno-pa owego (Intr piec 7xGN 1/1 na profesjonalny piec gastronomiczny UNOX).

URZĄD MIASTA  
MIKOŁÓW  
Referat Nadzoru  
Inwestycji

BIURO ZAMÓWIENÍ  
07 CZE. 2011  
PUBLICZNYCH

"A"

Referat Nadzoru Inwestycji  
w/m

Biuro Zamówień  
Publicznych  
w miejscu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż z rozruchem sprzętu kuchennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie

Na pytania z dnia 06.06.2011 r. o treści:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od okresu gwarancji z 36 miesięczna 12 miesięcy, ponieważ producent udziela tylko 12 miesięcznej gwarancji?
2. Czy dopuszcza się zmianę pieca konwekcyjno-parowego Whirpool 7xGN 1/1 na profesjonalny piec gastronomiczny UNOX?

Odpowiadamy:

Ad. 1 Nie wyrażamy zgody na zmianę okresu gwarancji z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

Ad. 2 Wykonawca może zastosować urządzenia o wymiarach innych niż podane w specyfikacji technicznej sprzętu kuchennego z zachowaniem parametrów określonych w tabeli opis, przy zachowaniu technologii kuchni (zastosowanie wysokości, głębokości i ciągłości zabudowanego sprzętu ) oraz układu urządzeń przedstawionych w części rysunkowej.

KIEROWNICZ  
Referatu Nadzoru Inwestycji  
Urzedu Miasta Mikołowa  
Jerzy Adamik

**BIURO ZAMÓWIENÍ**

06 CZE. 2011

**PUBLICZNYCH**

"B"

06.06.2011

Gmina Mikołów  
Rynek 16, 43-190 Mikołów  
Telefon: 032/3248500  
Fax: 032/3248400

## ZAPYTANIE

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity z dnia 21.08.2006 r. Dz.U. 2006 Nr 164, poz. 1163) wnoszę o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Dostawa i montaż z rozruchem sprzętu kuchennego dla Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5.”**

Do wiadomości:  
Hanna Kadłubek

1. Dot. pozycji nr 1.16  
Czy dopuszcza się zastosowanie urządzenia o mocy 14 kW przy zachowaniu pozostałych parametrów.
2. Dot. pozycji nr 1.17  
Czy dopuszcza się zastosowanie urządzenia o wymiarach 600x650x400 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.
3. Dot. pozycji nr 1.5  
Czy dopuszcza się zastosowanie urządzenia o wymiarach 1325x700x850 mm i agregatem z lewej strony, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
5. Dot. pozycji nr 3.1 i nr 7.2  
Czy dopuszcza się zastosowanie szafy chłodniczej o wymiarach 700x860x2000 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.



## Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie

43 - 190 Mikołów, ul. Konstytucji 3-go Maja 31  
tel. (32) 779 76 03, (32) 779 76 04, fax, wew. 27  
www.mosir.mikolow.eu, e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu  
NIP: 635 - 177 - 49 - 54

"B"

**BIURO ZAMÓWIENÍ** Mikołów, dnia 07 czerwca 2011 roku

07 CZE. 2011

**PUBLICZNYCH**

Urząd Miasta Mikołów  
Biuro Zamówień Publicznych

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.06.2011 wyjaśniam co następuje:

1. dot. Poz. 1.16

Czy dopuszcza się zastosowanie urządzenia o mocy 14 kW przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia o mocy 14kW pod warunkiem zachowania parametrów określonych w tabeli „opis”.

2. Dot. poz. 1.17

Czy dopuszcza się zastosowanie urządzenia o wymiarach 600x650x400 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia o wymiarach 600x650x400 mm z zachowaniem wymaganych parametrów określonych w tabeli „opis” oraz przy zachowaniu technologii kuchni (zastosowanie wysokości, głębokości i ciągłości zabudowanego sprzętu) oraz układu urządzeń przedstawionych w części rysunkowej.

3. Dot. poz. 1.5

Czy dopuszcza się zastosowania urządzenia o wymiarach 1325x700x850 mm i agregat z lewej strony, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Dopuszcza się zastosowanie urządzenia o wymiarach 1325x700x850 mm i agregatem po lewej stronie z zachowaniem wymaganych parametrów określonych w tabeli „opis” oraz przy zachowaniu technologii kuchni (zastosowanie wysokości, głębokości i ciągłości zabudowanego sprzętu) oraz układu urządzeń przedstawionych w części rysunkowej.

4. dot. poz. 3.1 i nr 7.2

Czy dopuszcza się zastosowanie szafy chłodniczej o wymiarach 700x860x200 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Dopuszcza się zastosowanie szafy chłodniczej o wymiarach 700x860x200 mm z zachowaniem wymaganych parametrów określonych w tabeli „opis” oraz przy zachowaniu technologii kuchni (zastosowanie wysokości, głębokości i ciągłości zabudowanego sprzętu) oraz układu urządzeń przedstawionych w części rysunkowej.

**UWAGA:**

Wykonawca może zastosować urządzenia o wymiarach innych niż podane w specyfikacji technicznej sprzętu kuchennego z zachowaniem parametrów określonych w tabeli „opis”, przy zachowaniu technologii kuchni (zastosowanie wysokości, głębokości i ciągłości zabudowanego sprzętu) oraz układu urządzeń przedstawionych w części rysunkowej.

**DYREKTOR**  
Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Mikołowie  
  
mgr Marcin Wojciech Tkacz